Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego wykonanie i montaz elementów infrastruktury-NPK

Numer sprawy DAO.251-7/2012 **Słupsk, 26.07.2012 r.**

Do wszystkich zainteresowanych postępowaniem

Zamawiający –Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na poniższe zadane pytanie od Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wykonanie i montaż elementów infrastruktury turystycznej w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych, Oddział Zespołu – Nadmorski Park Krajobrazowy z siedzibą we Władysławowie

Pytanie 1

Zapytanie o materiał: Słupy nośne i deski wzmacniające słupy-drewno iglaste modrzew. Czy można ten materiał zastąpić świerkiem, ze względu na trudności z pozyskaniem tarcicy modrzewiowej.

Odpowiedź – NIE

Słupy nośne i deski wzmacniające słupy muszą być wykonane z drewna iglastego modrzew.

Z poważaniem

Barbara Utracka-Minko

Data publikacji: 26.07.2012 (13:27) Osoba publikująca: Dariusz Wrzosek
Data aktualizacji: 26.07.2012 (13:30) Osoba modyfikująca: Dariusz Wrzosek

Autor: Dariusz Wrzosek